

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Минсктиппроект»

220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61

тел./факс + 375 17 288-60-93, тел. + 375 17 335-26-69

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности импортируемых материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 07.0128.11

Дата регистрации “ 29 ” июля 2011 г.

Действительно до “ 29 ” июля 2016 г.

Продлено до “ ” г.

Продлено до “ ” г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Клапаны запорные с сальниковым уплотнением (арт.201, 215, 216) на номинальное давление от PN6 до PN40, номинальными диаметрами от DN15 до DN400, клапаны запорные с сильфонным уплотнением (арт.229, 230, 234, арт.235) на номинальное давление от PN16 до PN40, номинальными диаметрами от DN15 до DN250 и клапаны запорно-регулирующие (балансировочные) (арт. 221, 443, 447) на номинальное давление PN16, PN25, номинальными диаметрами от DN15 до DN300.

2. Назначение

Для систем водоснабжения и тепловых сетей с температурой рабочей среды до 400 °С.

3. Изготовитель

«ZETKAMA S.A.», ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, Poland (Республика Польша).

4. Заявитель

«ZETKAMA S.A.», ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, Poland (Республика Польша).

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

Испытательная лаборатория «ZETKAMA S.A.», Республика Польша, протокол испытаний от 16.06.2011 № 91/11.

Испытательный центр ИПУ ОАО «Стройкомплекс», аттестат аккредитации № ВУ/112.02.1.0.0254, протокол испытаний от 04.07.2007 №1721.

Разрешение Госпромнадзора от 25.08.2009 г. № 15-679-2009.

6. Техническое свидетельство действует на серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Минсктипроект» осуществляет инспекционный контроль производства продукции компании «ZETKAMA S.A.», Республика Польша.

7. Особые отметки

Пример маркировки на корпусе (арт.201): логотип изготовителя, PN16, DN20, GJL250, CE, направление потока указано стрелкой.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений 1 и 2 недействительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа



Ю.А.Чижик

29

июля

2011

г.

№ 0002450

УП «Типография «Росбел» А4 т. 500 з. 5091-11

М.П.

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Минсктиппроект»

220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61

тел./факс + 375 17 288-60-93, тел. + 375 17 335-26-69

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности импортируемых материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 07.0132.11

Дата регистрации “ 29 ” июля 2011 г.

Действительно до “ 29 ” июля 2016 г.

Продлено до “ ” г.

Продлено до “ ” г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Промышленные затворы дисковые регулирующие (арт.497 и 498) на номинальное давление до PN16, номинальными диаметрами от DN32 до DN800.

2. Назначение

Для систем водоснабжения, канализации и тепловых сетей с температурой рабочей среды до 120 °С.

3. Изготовитель

«ZETKAMA S.A.», ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, Poland (Республика Польша).

4. Заявитель

«ZETKAMA S.A.», ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, Poland (Республика Польша).

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

Испытательная лаборатория «ZETKAMA S.A.», Республика Польша, протокол испытаний от 16.06.2011 № 91/11.

Разрешение Госпромнадзора от 25.08.2009 г. № 15-679-2009.

6. Техническое свидетельство действует на

серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Минсктиппроект» осуществляет инспекционный контроль производства продукции компании «ZETKAMA S.A.», Республика Польша.

7. Особые отметки

Пример маркировки на корпусе: логотип изготовителя, PN16, DN32, GJL250, номер партии литья, CE.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений 1 и 2 недействительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа



Ю.А.Чижик

“ 29 ” июля 2011 г.

№ 0002454

УП «Типография «Полісся» А4, т. 500, з. 5081-11

М.П.

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Минсктиппроект»

220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61

тел./факс + 375 17 288-60-93, тел. + 375 17 335-26-69

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности импортируемых материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС **07.0131.11**

Дата регистрации “ 29 ” июля 2011 г.

Действительно до “ 29 ” июля 2016 г.

Продлено до “ ” г.

Продлено до “ ” г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Промышленные запорные шаровые краны (арт.565) на номинальное давление PN10, PN16, номинальными диаметрами от DN15 до DN150.

2. Назначение

Для систем водоснабжения и тепловых сетей с температурой рабочей среды до 150 °C.

3. Изготовитель

«ZETKAMA S.A.», Республика Польша.

4. Заявитель

«ZETKAMA S.A.», ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, Poland (Республика Польша).

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

Испытательная лаборатория «ZETKAMA S.A.», Республика Польша, протокол испытаний от 16.06.2011 № 91/11.

Испытательный центр ИПУ ОАО «Стройкомплекс», аттестат аккредитации № ВУ/112.02.1.0.0254, протоколы испытаний от 04.07.2007 №1717 и №1723.

Разрешение Госпромнадзора от 25.08.2009 г. № 15-679-2009.

6. Техническое свидетельство действует на

серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Минсктиппроект» осуществляет инспекционный контроль производства продукции компании «ZETKAMA S.A.», Республика Польша.

7. Особые отметки

Пример маркировки на корпусе: логотип изготовителя, PN16, DN20, GJL250, номер партии литья, CE.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений 1 и 2 недействительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа



Ю.А.Чижик

29

июля

2011

г.

№ 0002453

УП «Типографія «Пірамада» А4 т. 500, з. 5081-11

М.П.

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Минсктипроект»

220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61

тел./факс + 375 17 288-60-93, тел. + 375 17 335-26-69

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности импортируемых материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 07.0129.11

Дата регистрации	29	”	июля	2011	г.
Действительно до	29	”	июля	2016	г.
Продлено до	“	”			г.
Продлено до	“	”			г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Промышленные обратные клапаны (арт. 275, 277, 287, 288) на номинальное давление от PN6 до PN40, номинальными диаметрами от DN10 до DN300.

2. Назначение

Для систем водоснабжения и тепловых сетей с температурой рабочей среды до 400 °С.

3. Изготовитель

«ZETKAMA S.A.», ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, Poland (Республика Польша).

4. Заявитель

«ZETKAMA S.A.», ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, Poland (Республика Польша).

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

Испытательная лаборатория «ZETKAMA S.A.», Республика Польша, протокол испытаний от 16.06.2011 № 91/11.

Испытательный центр ИПУ ОАО «Стройкомплекс», аттестат аккредитации № ВУ/112.02.1.0.0254, протокол испытаний от 04.07.2007 №1718.

Разрешение Госпромнадзора от 25.08.2009 г. № 15-679-2009.

6. Техническое свидетельство действует на

серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Минсктиппроект» осуществляет инспекционный контроль производства продукции компании «ZETKAMA S.A.», Республика Польша.

7. Особые отметки

Пример маркировки на корпусе (арт.287): логотип изготовителя, PN16, DN20, GJL250, номер партии литья, CE, направление потока указано стрелкой.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений 1 и 2 недействительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа



Ю.А.Чижик

29

июля

2011

г.

№ 0002451

УП «Типография «Полісся» А4 т. 500 з. 5091-11

М.П.

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Минсктиппроект»

220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61

тел./факс + 375 17 288-60-93, тел. + 375 17 335-26-69

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности импортируемых материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 07.0133.11

Дата регистрации “ 29 ” июля 2011 г.

Действительно до “ 29 ” июля 2016 г.

Продлено до “ ” г.

Продлено до “ ” г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Промышленные клиновые задвижки (арт.111; 112; 115; 116) на номинальное давление PN10, PN16, номинальными диаметрами от DN25 до DN500.

2. Назначение

Для систем водоснабжения, канализации и тепловых сетей с температурой рабочей среды до 120 °C.

3. Изготовитель

«ZETKAMA S.A.», ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, Poland (Республика Польша).

4. Заявитель

«ZETKAMA S.A.», ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, Poland (Республика Польша).

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

Испытательная лаборатория «ZETKAMA S.A.», Республика Польша, протокол испытаний от 16.06.2011 № 91/11.

Разрешение Госпромнадзора от 25.08.2009 г. № 15-679-2009.

6. Техническое свидетельство действует на серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Минсктиппроект» осуществляет инспекционный контроль производства продукции компании «ZETKAMA S.A.», Республика Польша.

7. Особые отметки

Пример маркировки на корпусе: логотип изготовителя, PN16, DN40, GJL500, номер партии литья, CE.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений 1 и 2 недействительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа



Ю.А.Чижик

20 27 июля 2011 г.

№ 0002455

УП «Типография «Грифон»» АМ-У-500, з. 5091-11

М.П.

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Минсктиппроект»

220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61

тел./факс + 375 17 288-60-93, тел. + 375 17 335-26-69

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности импортируемых материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 07.0130.11

Дата регистрации “ 29” июля 2011 г.

Действительно до “ 29” июля 2016 г.

Продлено до “ ” г.

Продлено до “ ” г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Промышленные обратные затворы (арт. 302) на номинальное давление PN16,
номинальными диаметрами от DN40 до DN300.

2. Назначение

Для систем водоснабжения и тепловых сетей с температурой рабочей среды до
300 °С.

3. Изготовитель

«ZETKAMA S.A.», ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, Poland (Республика
Польша).

4. Заявитель

«ZETKAMA S.A.», ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, Poland (Республика
Польша).

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

Испытательная лаборатория «ZETKAMA S.A.», Республика Польша, протокол испытаний от 16.06.2011 № 91/11.

Испытательный центр ИПУ ОАО «Стройкомплекс», аттестат аккредитации № ВУ/112.02.1.0.0254, протокол испытаний от 04.07.2007 №1718.

Разрешение Госпромнадзора от 25.08.2009 г. № 15-679-2009.

6. Техническое свидетельство действует на

серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Минсктиппроект» осуществляет инспекционный контроль производства продукции компании «ZETKAMA S.A.», Республика Польша.

7. Особые отметки

Пример маркировки на корпусе: логотип изготовителя, PN16, DN50, GJL250, номер партии литья, CE, направление потока указано стрелкой.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений 1 и 2 недействительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа



Ю.А.Чижик

„29” июля 2011 г.

№ 0002452

УП «Типография «Полісся» А4, т. 500, з. 5091-11

М.П.